

OBECNÍ ÚŘAD KŠELY

Kšely 10, 282 01 Český Brod, IČ: 00665142



Č.j.: KS 326/19

Kšely 23.10.2019

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaší žádosti ze dne 14.10.2019 Vám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme následující informace:

V dopisu uvádíte, že k odčerpání vody z ČS 2 vybudované na pozemku č.p. 104/1 došlo min. v termínech 6.3.2019 a 27.9.2019. Stoky „B“ a „BA“, které jsou napojeny do ČS 2 byly budovány v měsících říjnu a listopadu 2018. Současně se stavbou hlavních stok byly budovány i jednotlivé přípojky k nemovitostem s tím, že konce těchto přípojek byly opatřeny pouze víčkem bez těsnění a to proti vniknutí mechanických nečistot, ale nikoli proti vniknutí povrchové – dešťové vody.

Stav kanalizačních stok byl před předáním díla ve dnech 5. a 6.12.2018 monitorován kamerovým systémem a s výjimkou přípojky k parcele p.č. st. 105, nebyly zjištěny žádné závady na jednotlivých spojích hlavních stok.

Další riziko vniknutí dešťových vod do kanalizačního řadu je silničními poklopy, neboť tyto nejsou konstrukčně vodotěsné.

Dále ve stokové síti dochází ke kondenzaci vody. Ke kondenzaci vody na stěnách potrubí dochází vlivem ochlazování prostoru potrubí venkovním vzduchem pronikajícím přes poklopy s odvětráním.

Současně jsme si vyžádali stanovisko zhotovitele (VPK SUCHÝ) k tomuto problému, které Vám zasíláme jako přílohu tohoto dopisu.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Špitálský
starosta