

## PROTOKOL O REVIZI A SERVISU ÚPRAVY VODY

**DODAVATEL:** INFORM-CONSULT-AQUA, s. r. o.  
Květenká 415, 261 01 PŘÍBRAM II, ČR  
IČ: 26137771, DIČ: CZ26137771

**ODBĚRATEL:** Obecní úřad Kšely  
KŠELY č.p. 10, 280 55 ČESKÝ BROD  
IČ: 00665142

### **NÁZEV ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY:**

Na základě objednávky byl dne 4. 5. 2012 proveden servis technologické linky na úpravu vody v obci Kšely.

### **Zjištěno:**

Vzhledem ke zjištěnému vysokému stupni tvrdosti, dále vyšší vodivosti a obsahu chloridů ve výstupní vodě z ÚV byl proveden periodický servis a seřízení filtračních jednotek.

### **Provedeno:**

- regenerace ionexové náplně změkčovacího filtru roztokem CARELA bio des, CARELA bio forte a IRON OUT
- u obou filtračních jednotek provedeno pročištění přisávání roztoku NaCl
- upraven poměr mixu upravené a neupravené vody
- provedeny zkrácené kontrolní regenerace filtračních jednotek

### **Závěr:**

Původní hodnota tvrdosti 5,0 mmol/l snížena servisem a seřízením na hodnotu 2,0 mmol/l, tj. 11 °N. Doporučujeme pravidelný servis úpravy vody v četnosti min. 1x za 6 měsíců.

**DODAVATEL:**

**ODBĚRATEL:**



INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o.  
261 01 PŘÍBRAM II, Květenká 415  
tel.: 318 622 895, 318 635 184  
IČ: 261 37 771, DIČ: CZ26137771  
Reg. u OR v Praze, oddíl C, vložka 73540

Sídlo firmy - tel./fax: 318 622 895  
Provozovna - tel.: 318 635 184, fax: 318 621 487  
IČ/DIČ 26137771/CZ26137771  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Příbram

<http://www.informconsultaqua.cz/>  
E-mail: [ica@informconsultaqua.cz](mailto:ica@informconsultaqua.cz)  
[icapribram@volny.cz](mailto:icapribram@volny.cz)  
Číslo účtu: 523831399/0800